



Утверждаю:
Заведующий МКДОУ
д/с № 17 «Петушок»
Э.К.Суюндукова
01 2022 г.

Положение о пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад № 17 «Петушок»

К работе в МКДОУ «Детский сад № 17 «Петушок» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются заведующим детским садом.

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад № 17 «Петушок».

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Здания ДОУ перед началом года должны быть приняты соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора.

В игровых комнатах и помещениях ДОУ следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

Число столов в игровых комнатах и помещениях ДОУ не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

По окончании занятий в кабинетах и комнатах все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие плана эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре в детском саду.

Помещение детского сада обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Из помещений здания детского сада предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

Не допускается размещать:

- детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
- более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих

свою деятельность на объекте.

в них должен быть неорганическим.

Запрещается:

➤ покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.